

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016

nr deklaracji  
**24061917A2/A**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>CZUJNIK CZADU CD-17A2v2300/B</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Autonomiczna czujka tlenku węgla – do zastosowań domowych
Producent:	<b>EURATECH sp. z o.o.</b> Przemysłowa 35a, str. 84-200 Wejherowo, POLAND
Zakład produkcyjny:	<b>SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED</b> No 666 Qingfeng Road, Jiangbei District Ningbo, Zhejiang Province, China
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	<b>1</b>
a) Norma zharmonizowana:	<b>PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03</b>
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	<b>CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ</b> Im. Józefa Tułiszewskiego – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY II. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów Numer Jednostki Notyfikowanej: AC 063
Nr certyfikatu:	<b>063-UWB-0604</b>


Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości użytkowe	Poziom, klasa	Rozdział PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03
Wymagania ogólne	Spełnia	5.1 (pkt. 5.1.5 – nie dotyczy)
Konstrukcja	Spełnia	5.2
Wskaźniki wizualna	Spełnia	5.3
Alarmy	Spełnia	5.4
Koniec przydatności użycia	Spełnia	5.5 (pkt. 5.5.3 – nie dotyczy)
Sygnalizacja uszkodzeń	Spełnia	5.6
Urządzenia do wyciszania alarmu (fakultatywne)	Spełnia	5.7
Urządzenia do wyciszania alarmu uszkodzenia	Spełnia	5.8 (pkt. 5.8.7 – nie dotyczy)
Przekazywany sygnał wyjściowy	Nie dotyczy	5.9
Urządzenia Sterowane	Spełnia	5.10
Oznakowanie	Spełnia	5.11 (pkt. 5.11.4 – nie dotyczy)
Wymagania dla urządzeń sterowanych bateryjnie	Spełnia	5.12
Współpraca połączonych czujek	Nie dotyczy	5.13
Rezerwowe źródło zasilania	Nie dotyczy	5.14
Przechowywanie bez zasilania (funkcjonalność)	Spełnia	6.1.5
Przekazywany sygnał wejściowy	Nie dotyczy	6.3.3
Stan alarmowania	Spełnia	6.3.4
Alarmowanie w trakcie uruchamiania urządzenia	Spełnia	6.3.5
Reakcja na wysokie stężenie CO i regeneracja urządzenia	Spełnia	6.3.6
Wpływ temperatury	Spełnia	6.3.7
Wpływ wilgotności	Spełnia	6.3.8
Badanie przepływu gazu	Spełnia	6.3.9
Zmiany napięcia zasilania (badanie urządzeń zasilanych z sieci)	Nie dotyczy	6.3.10

Właściwości użytkowe	Poziom, klasa	Rozdział PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03
Kompatybilność elektromagnetyczna	Spełnia	6.3.11
Reakcja na mieszaninę CO z innymi gazami	Spełnia	6.3.12
Reakcja na inne gazy	Spełnia	6.3.13
Stabilność długotrwałego działania	Spełnia	6.3.14
Upadek	Spełnia	6.3.15
Poziom dźwięku	Spełnia	6.3.16
Sygnalizacja uszkodzenia baterii	Spełnia	6.3.17
Pojemność baterii	Spełnia	6.3.18
Odwroćenie polaryzacji	Spełnia	6.3.19
Podłączanie baterii przy wykorzystaniu przewodów elastycznych	Spełnia	6.3.20
Współpraca połączonych czujek	Nie dotyczy	6.3.21
Rezerwowe źródło zasilania	Nie dotyczy	6.3.22
Reakcja na wysoką wilgotność (niekondensującą)	Spełnia	6.3.23
Reakcja na niską wilgotność	Spełnia	6.3.24
Czujki wykorzystujące łącze radiowe	Spełnia	7


Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

  
Andrzej Dudziński  
V-CE PREZES

Wejherowo, 19.06.2024.

(miejsce i data wystawienia)  
place and date of issue



Andrzej Dudziński

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)  
name and signature