

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR S.CE/PL/0176/V4/2013/100

Producent

KANLUX S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY

Typ / typy:

**KS6 B2..B32 /1, KS6 C4..C32 /1,
KS6 B6..B63 /3, KS6 C6..C63 /3**

Znak towarowy:

Kanlux**Podstawowe parametry:** $U_c = 230/400V\sim (1P), 400V\sim (3P);$
 $I_n = 2..63A;$ typ B, C; $I_{cn} = 6000A;$
Klasa ograniczenia energii - 3jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 60898:2003 +A1:2004 +A11:2005 +A12:2008 +A13:2012**Informacje dodatkowe:**Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 07****NWP/072; ID 0176; S.CE/100****Radzionków, 23.05.2013**

Kanlux S.A.
Kierownik Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

.....
Imię i nazwisko, stanowisko osoby
upoważnionej do wystawienia deklaracji